

LEGENDA ZNAČENÍ

🟥 NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE (ZMĚNY)

LEGENDA MATERIÁLŮ

▨ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC

P – POKLOP VÝLEZU NA PŮDU, NOVÝ

- PROTIPOŽÁRNÍ POKLOP

A – STOŽÁR ANTÉNY, NOVÝ

- STOŽÁR ANTÉNY TV

DS – STŘEŠNÍ VPUSŤ, NOVÁ

- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VPUSŤ 125 MM SE DEMONTUJE A PROVEDE SE JEJÍ REPASE. VRCHNÍ ČÁST ODTOKOVÉHO POTRUBÍ SE NOVĚ VYVLOŽKUJE. NOVĚ SE OSADÍ VPUSŤ DO KTERÉ BUDE ZAÚSTĚNA DEŠŤOVÁ LEŽATÁ KANALIZACE.

LK – LEŽATÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE, NOVÁ

- LEŽATÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC DN 100 MM

Ost – OKAPOVÝ SYSTÉM, NOVÝ

- OKAPOVÝ SYSTÉM Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,6 MM S OCHRANNOU BAREVNOU VRSTVOU

SZ – SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE, NOVÉ

- SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE PO CELÉM OBVODU STŘECHY

OK – ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE, NOVÉ

- ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE PRODLOUŽENÉ NAD KRYTINU V PROSTUPU PŘES STŘECHU NAPŘ. ZA POUŽITÍ GUMOVÉ MANŽETY

OB – ODVĚTRÁNÍ BYTOVÝCH JADER, NOVÉ

- ODVĚTRÁNÍ PRODLOUŽENÉ NAD KRYTINU S OSAZENÍM VENTILAČNÍ HALVICE, V PROSTUPU PŘES STŘECHU NAPŘ. ZA POUŽITÍ GUMOVÉ MANŽETY.
- POTRUBÍ ODVĚTRÁNÍ V PODSTŘEŠNÍM PROSTORU CHRANIT PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACÍ

OP – ODVĚTRÁNÍ PŮDNÍHO PROSTORU, NOVÉ

- ODVĚTRÁNÍ PŮDNÍHO PROSTORU VENTILAČNÍ TURBÍNOU

V – VÝLEZ NA STŘECHU, NOVÉ

- VÝLEZ NA STŘECHU

Z – ZACHYTNÝ JISTÍCÍ BOD, NOVÉ

- ZÁCHYTNÝ JISTÍCÍ BOD

L – LÁVKA, NOVÁ

- LÁVKA Z OSB DESEK

B – PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ BUDEK PRO RORÝSE A NETOPÝRY, NOVÝ

- UMÍSTĚNÍ BUDEK PRO RORÝSE A NETOPÝRY POD STŘECHOU
- UMÍSTĚNÍ BUDEK BUDE UPŘESNĚNO DLE PRŮZKUMU, KTERÝ BUDE PROVÁDĚN V SOULADU SE ZÁVAZNOU "METODIKOU POSUZOVÁNÍ STAVEB Z HLEDISKA VÝSKYTU OBECNĚ A ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH SYNANTROPNÍCH DRUHŮ ŽIVOČICHŮ" MŽP.

MV – MINERÁLNÍ VATA, NOVÁ

- MINERÁLNÍ VATA VOLNĚ POLOŽENÁ TL. 100 MM, PŘEKRYTÁ DIFÚZNÍ KONTAKTNÍ FOLIÍ

S15 – PLOCHÁ STŘECHA

- DIFÚZNÍ FOLIE
- MINERÁLNÍ VATA VOLNĚ POLOŽENÁ TL. 100 MM
- 2x Na RENOLAST 9110
- SKLOBIT EPe
- BITAGIT Si Pe
- PERBITAGIT R
- 1 x Np ALP
- ŽEBÍRKOVÉ STŘEŠNÍ PANELY NA PODPORÁCH
- VZDUCHOVÁ MEZERA–VĚTRANÁ
- FOUKANÁ IZOLACE–SKLENĚNÁ VLNA GRANULÁT R, TL.: 200 MM
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH ROHOŽÍ TL.: 120 MM
- STROPNÍ PANEL TL. 200 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S18 – VALBOVÁ STŘECHA

- STŘEŠNÍ PLECHOVÁ TRAPÉZOVÁ KRYTINA
- STŘEŠNÍ LATĚ 60x40 MM
- DŘEVĚNÉ KROKVE 70x140 MM

PŘESNÁ KONSTRUKCE VALBOVÉ STŘECHY, VČETNĚ ÚPRAVY ZTI A HROMOSVODNÉ SOUSTAVY, BUDE DOLOŽENA PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY PO VÝBĚRU ZHOTOVITELE STŘECHY.

POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ STAV PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘEVZATÝ OD INVESTORA, NEJEDNÁ SE O SKUTEČNÝ STAV, STAVBA NEBYLA ZAMĚŘENA.
- PŘEDANÁ PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE Z 11/1986.

S

ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU, MĚLNÍK – MLADOBOLESLAVSKÁ 3280–3285

ZODP.PROJEKTANT : Ing. Jakub Dušátko			VYPRACOVALA : Jitka Stehlíková	
KRAJ : Středočeský	OKRES : Mělník	OBEC : Mělník	KAT.ÚZEMÍ : Mělník	
INVESTOR : SV Mladoboleslavská 3280–3285 Mělník, Mladoboleslavská 3285, 276 01 Mělník			STUPEŇ : projekt pro stavební povolení	PARÉ :
JD–STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ, s.r.o. Nová 209/13, 276 01 Mělník DIČ–IČ: CZ24189383 tel.: 776 280 064 e–mail: jakub.dusatko@jdstav.cz	STAVBA : BYTOVÝ DŮM NAVRHOVANÝ STAV		FORMÁT : 7xA4 DATUM : 12/2017 ARCH.ČÍSLO : 53_2017	
	OBSAH VÝKRESU : PŮDORYS STŘECHY		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1 11	MĚŘÍTKO : 1:100